



NK.4100.250.2018.MN

Pruszków, dnia 18 lipca 2018 r.

Komunikat Nr 5.2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie informuje, że w badaniach jakości wody z sieci wodociągowej wodociągu publicznego w Michałowicach (rejon ulicy Raszyńskiej) zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Pl. Starynkiwicza 5, 02-015 Warszawa przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej w dniach 28.06.2018 r. i 12.07.2018 r. stwierdzono:

- podwyższoną zawartość żelaza, odpowiednio 420 µg/l i 320 µg/l (norma - 200 µg/l).

Woda warunkowo nadaje się do spożycia, może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Podwyższone stężenie żelaza może powodować pogorszenie właściwości organoleptycznych wody (smak, zapach), możliwość plamienia bielizny, urządzeń sanitarnych, powstawanie osadów w urządzeniach wodociągowych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

z up. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w PRUSZKOWIE
K I E R O W N I K
Oddział Nadzoru
Beata Denoberg

oprac./wyk. MK/MK